

9. BIJLAGE F: VERWERKING OPMERKING VAN STAKEHOLDERS

Ontvangen vraag	Van Wie	Verwerking van de opmerking
Ontharding stimuleren. Hoe ziet de gemeente eigen inspanningen en vervolgtraject.	VMM	Toegevoegd in algemeen rapport (3.1) en in actielijst
Landbouw captatie bufferbekkens/waterlopen bij droogte	VMM	Toegevoegd in algemeen rapport (3.4)
Drainage in landbouw ifv droogte topic om mee te nemen?	VMM	Toegevoegd in algemeen rapport (3.4)
Vraag om te verwijzen naar GUP/VMM-simulator projecten in fiches.	VMM	Afvalwater is geen deel van een hemelwaterplan
Extra buffering langs de spoorweg ter hoogte van de Bommelstraat + overstromingsweide	Geert Boerave (MINA-raad)	Voorstel past in algemene hemelwatervisie en wordt door de gemeente De Pinte reeds geëvalueerd. Momenteel wordt nagegaan of regenwater naar deze zone afgeleid kan worden.
Soms verouderde foto's	Geert Boerave (MINA-raad)	We maken gebruik van Google maps, en zijn dus afhankelijk van hoe recent hun laatste opnames zijn. Indien er recentere foto's aangeleverd kunnen worden ter vervanging van de verouderde opnames, kunnen deze opgenomen worden in het rapport.
Informatie aan bevolking	Geert Boerave (MINA-raad)	Dit is zeker nuttig, maar geen expliciet onderdeel van hemelwaterplan. Er is reeds veel informatie hierover beschikbaar bij andere diensten. Dit punt wordt opgenomen in actielijst van de gemeente.
Werken in rand van De Pinte	Geert Boerave (MINA-raad)	Verwachte impact is klein op bestaande knelpunten in De Pinte
Hemelwaterplan voorleggen aan Vlaamse Watertoets	Geert Boerave (MINA-raad)	vraag onduidelijk

Ontvangen vraag

Een aantal oplossingen ligt soms voor het grijpen: Zo is er een voorstel voor een waterbuffering of infiltratie op het speelpleintje voor de huisjes van Blijpoel (p 146 van het plan), terwijl daarnaast, aan de andere kant van de weg naar de parking, een langwerpige vijver en een weide ligt die kan dienen voor infiltratie en bij zeer grote regenval als overstromingsweide.

Waterzuiveringsstation in Zevergem

P13: VLM ipv Natuur & Bos

Bronmaatregelen (verduidelijken dat dit enekl geldt voor projecten > 1000 m3

Fiche 7 en 13: vraag dat er huizen rechtstreeks lozen in de evenscheutbeek

Fiche 9: vraag dat er reeds een terugslagklep op de evenscheutbeek aanwezig is?

Fiche 13: verduidelijking locatie in voorstel tot plaatsen van een terugslagklep

Problematiek overwelvingen van grachten

Hagelandplas als buffer?

RUP Centrumbocht

Hoe water ophouden

Vraag van landbouw naar putwater

Onderhoud grachten

Tekstuele verbeteringen

Van Wie

Geert Boerave (MINA-raad)

Geert Boerave (MINA-raad)

Provincie

Provincie

Provincie

Provincie

Provincie

GECORO

GECORO

GECORO

GECORO

GECORO

GECORO

Diverse bronnen

Verwerking van de opmerking

Dit kan zeker ter plaatse verder bekeken worden als er werken in deze zone gepland worden.

Werking van waterzuiving maakt geen deel uit van hemelwaterplan

Aangepast in rapport

Verduidelijking toegevoegd in de fiches bij het onderdeel bronmaatregelen

Voor bestaande woningen is niet niet altijd volledig gekend

Er is een terugslagklep geplaatst

OK, aangepast in fiche

Toegevoegd in algemeen rapport (3.1)

Dit werd in het verleden reeds geëvalueerd en werd toen niet weerhouden wegens een onvoldoende waterkwaliteit. Na sanering van de stroomopwaarts gelegen overstorten kan dit zeker herbekeken worden. Het verwachte effect op de overstromingsrisico's is beperkt.

Wordt reeds aangehaald in HWP

Wordt reeds aangehaald in HWP

Toegevoegd in algemeen rapport (3.4)

Wordt reeds aangehaald in HWP

Verwerkt

Ontvangen vraag

aanbod koppeling publieke grachten/ruilverkaveling

Van Wie

VLM

Verwerking van de opmerking

De gemeente heeft reeds contact met VLM voor verder uitwerking.